Cicle de l'Aigua del Ter

**Laboratori**
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

*26128925*

# INFORME DE RESULTATS

**Client :** CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació
**Adreça :** Plaça del Vi, 1
**Població :** 17004 GIRONA

**N. Butlletí :** 2691292

## N. Registre : 26128925

**Recepció mostra :** 21/09/2026 13:00
**Data Inici :** 21/09/2026
**Data Finalització :** 25/09/2026

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Descripció :** Aigua Xarxa
**Legislació :** RD 3/2023
**Mostra: :** Aigües de consum humà
**Població :** Girona
**Origen :** ZS PASTERAL-ETAP MONTFULLÀ-CONTER
**Procedència :** 12041 - Vilarroja
**Data presa :** 21/09/2026
**Hora :** 08:58
**Clor LL/T "in situ" :** 0.86/1.02
**Mostra presa :** (*)per CATSA_Planta

| Ac | Determinació | Resultat±Incertesa | V.Paramètric/Ref. | Mètodes Analítics |
|---|---|---|---|---|
| | **ANÀLISI CONTROL XARXA** | | | |
| * | Clor lliure | 0.9 mg/l | 1.0 | DPD |
| * | Clor Combinat | 0.2 mg/l | 2.0 | DPD |
| | Recompte d'Escherichia coli | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| | Detecció i Recompte d'Enterococs | 0 UFC/100ml | 0 | ISO 7899-2:2000 |
| | Recompte de Coliforms Totals | 0 NMP/100ml | 0 | ISO 9308-2:2012 |
| | Recompte de colonies a 22ºC | <1 UFC/1ml | 100 | ISO 6222:1999 |
| * | Color | <5.0 mg/l | Acceptable/15 | PNT-QUI-MTD-031 |
| * | Sabor | <3 Índex de dilució | Acceptable/3 | |
| * | Olor | <3 Índex de dilució | Acceptable/3 | |
| | PH | 7.7 ±0.1 unitats de PH | 6.5 - 9.5 | PNT-QUI-MTD-010 |
| | Conductivitat Elèctrica | 367 ±44 µS/cm a 20ºC | 2500 | PNT-QUI-MTD-011 |
| | Terbolesa | <0.2 UNF | 4 | PNT-TRA-MTD-003 |

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.

Cicle de l'Aigua del Ter

**Laboratori**
ETAP de Montfullà
17162 Bescanó (Girona)
laboratori@catsa.cat Tel: 972 44 00 67

*26128925*

# INFORME DE RESULTATS

**Client :** CICLE DE L'AIGUA DEL TER, S.A. - Departament d'Explotació **N. Butlletí :** 2691292

**N. Registre : 26128925**

**Dades de la mostra aportades pel client**

**Mostra: :** Aigües de consum humà

**Població :** Girona

**Legislació :** RD 3/2023

En el cas de mostres preses pel client, el Laboratori no es fa responsable del procediment de presa de mostra, condicions de conservació, envasos emprats, ni de les dades de la mostra aportades pel client, i està fora de l'abast de l'acreditació.

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analítics només afecta a la mostra analitzada, tal com s'ha rebut al laboratori.

Les incerteses dels resultats microbiològics estan calculades i a disposició del client.

MONTFULLÀ 25 de Setembre 2026

Cap de Laboratori

Signature Not Verified

Digitally signed by DE CIURANA GAY MARIA DEL CARME - 40297343D
Date: 2026.09.25 12:56:55 CEST

LABORATORI

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº561 / LE1218

L'assaig marcat per (*) no està emparat per l'acreditació d'ENAC.